

沂水县水务公司

检测报告

样品名称:



出厂水（全分析）

检验类别:

自检

报告日期:

2025 年 1 月 10 日

报 告 首 页

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：出厂水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2025.01.06

采样地点：溪源水厂

检验依据：GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

判别依据：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检测结论：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

检验人：徐燕燕 韩洪凤

编制日期：2025.1.10

李金霞

审核人：张海燕

审核日期：2025.1.10

检 验 报 告

取样地点：溪源水厂

样品名称：出厂水

取样日期：2025.1.6

检测项目	单位	水质标准	检测结果
色	铂钴色度单位	15	<5
浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.07
臭和味	/	无异臭、异味	无
肉眼可见物	/	无	无
pH值	/	不小于6.5且不大于8.5	7.57
总硬度	mg/L	450	283.64
铁	mg/L	0.3	<0.04
铅	mg/L	0.01	0.00021
汞	mg/L	0.001	0.00018
硒	mg/L	0.01	0.00031
砷	mg/L	0.01	0.0006
镉	mg/L	0.005	0.00002
锰	mg/L	0.1	<0.05
铬（六价）	mg/L	0.05	<0.004
氯化物	mg/L	250	32.54
氟化物	mg/L	1	0.3
硝酸盐（以N计）	mg/L	10	8.74
溶解性总固体	mg/L	1000	305
氨（以N计）	mg/L	0.5	0.04
亚硝酸盐	mg/L	1	0.001
高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	3	2.02
菌落总数	CFU/mL	100	1
大肠菌群	MPA/100mL	不得检出	未检出
二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.13
硫酸盐	mg/L	250	87.64