

沂水县水务公司

检测报告

样品名称:

管网末梢水



检验类别:

自检

报告日期:

2025 年 1 月 16 日

报 告 首 页

样品类别：自检

样品状态：液态

样品性质：管网水

采样单位：沂水县水务公司

采样日期：2025.01.14

采样地点：城区各管网点

检验依据：GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》

判别依据：GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检测结论：符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

检验人：徐燕燕 韩洪凤

编制日期：2025.1.16

李金霞

审核人：张海燕

审核日期：2025.1.16

沂水县水务公司

水质检验报告书

分析项目	菌落总数	总大肠菌群	色度	浑浊度	臭和味	高锰酸盐 指数	二氧化氯
东方小区	1	未检出	<5	0.07	无	0.79	0.03
二级泵站	0	未检出	<5	0.24	无	1.98	0.06
县委	9	未检出	<5	0.16	无	1.98	0.05
鑫轮化工	0	未检出	<5	0.04	无	2.02	0.4
七里中学	2	未检出	<5	0.10	无	1.96	0.04
西朱家庄	1	未检出	<5	0.11	无	1.98	0.05
阳光新城	3	未检出	<5	0.13	无	1.98	0.02
汽车站	1	未检出	<5	0.09	无	0.68	0.03
滨河绿洲	0	未检出	<5	0.01	无	0.68	0.05
沂河明珠	0	未检出	<5	0.01	无	0.68	0.08
国家标准	≤100 cfu/mL	不得检出 MPN/100mL	≤15 (度)	≤1 NTU	无	≤3 (mg/L)	≥0.02 (mg/L)

取样日期：2025.1.14